

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема включения безадресных линейных датчиков "Артон-ДЛ" и "Артон-ДЛ"(В/З)-водозащищенное исполнение в шлейф системы адресной пожарной сигнализации "Омега":

1. С блоками сопряжения исполнения IP30 рис.1.



где: резисторы типа С2-23-0,25 R1 – 33 кОм, R2 – 56 кОм

Рис.1

ПРВО.425629.004 34

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ковалев Г.Н.		22.05.03
Пров.		Егоров Н.И.		22.05.03
Н.контр.				
Утв.		Ткаченко И.Н.		22.05.03

Схема включения  
линейных датчиков  
в систему АПС "Омега"

Лит.	Лист	Листов
01	1	2

